

## 9. Перечень подвальных тепловых пунктов, помещения которых находятся в аварийном состоянии и эксплуатируются сторонними организациями

№пп	АО	МО	Абонент	Адрес	Аварийные конструкции	Филиал ПАО "МОЭК"
1	ВАО	Богородское	04-01-0610/006	3-я Гражданская ул., д.54	Разрушены полы, разрушаются стены, выломаны двери, не выполнена звукоизоляция потолка	4
2	ВАО	Преображенское	04-01-0607/076	Преображенская ул. д.2	Разрушаются стены	4
3	ВАО	Преображенское	04-01-0606/005	Преображенский Вал . д.24 к 6	Отремонтировать ступени спуск в ЦТП	4
4	ВАО	Измайлово	04-05-0602/065	3-я Парковая ул., д.39, корп.5	Течь кровли в пристройке к подвальному ЦТП	4
5	ВАО	Измайлово	04-05-0604/139	Верхняя Первомайская ул., д.2А	Разрушен лесничный марш	4
6	ВАО	Соколиная Гора	04-02-0609/006	Мироновская ул., д.44А	Разрушение плит перекрытия в подвальном ЦТП	4
7	ВАО	Сокольники	04-02-0608/099-1	Рубцовско-Дворцовая ул., д.1/3, корп.17	Проседание пола, разрушение лесничного марша	4
8	СВАО	Алексеевский	03-02-0618/026	Ярославская ул., д.16	Проседание полов, фундаментов, Разрушаются стены, Перекрытия	4
9	СВАО	Алексеевский	03-02-0618/039	ул. Космонавтов, д.14, корп.1	Проседание полов, фундаментов, Разрушаются стены, Перекрытия	4
10	СВАО	Алексеевский	03-02-0618/083	ул. Космонавтов, д.18	Проседание полов, фундаментов, Разрушаются стены, Перекрытия	4
11	СВАО	Ростокино	03-06-052	Сельскохозяйственная ул., д.20, корп.2	Разрушаются стены, Перекрытия	4
12	ЦАО	Красносельский	01-09-0606/021	Ольховская ул., д.45, стр.2	Проседание полов, фундаментов, Разрушаются стены, Перекрытия	4
13	ЦАО	Красносельский	01-09-0606/034	Новорязанская ул., д.2/7	Проседание полов, фундаментов, Разрушаются стены, Перекрытия	4
14	ЦАО	Красносельский	01-09-0629/052	ул. Сретенка, д.26/1	Перекрытия, Разрушены лестничные марши	4
15	ЦАО	Мещанский	01-07-023	просп. Мира, д.70	Проседание полов, фундаментов, Разрушаются стены, Перекрытия	4
16	ЦАО	Мещанский	01-07-057-И	Большой Сергиевский пер., д.9	Перекрытия	4
17	ЦАО	Мещанский	01-07-0617/067	1-й Коптельский пер., д.9, стр.2	Разрушаются стены, Перекрытия	4
18	ЦАО	Мещанский	01-07-063-И	Печатников пер., д.18, соор.1	Проседание полов, фундаментов, Разрушаются стены, Перекрытия	4
19	ЦАО	Мещанский	01-07-149	просп. Мира, д.79	Проседание полов, фундаментов, Разрушаются стены, Перекрытия	4

№пп	АО	МО	Абонент	Адрес	Аварийные конструкции	Филиал ПАО "МОЭК"
20	ЦАО	Мещанский	01-07-151	просп. Мира, д.45	Проседание полов, фундаментов, Разрушаются стены	4
21	ЦАО	Мещанский	01-07-155	Астраханский пер., д.1/15	Проседание полов, фундаментов, Разрушаются стены, Перекрытия	4
22	ЦАО	Мещанский	01-07-168	просп. Мира, д.78А	Проседание полов, фундаментов, Разрушаются стены, Перекрытия	4
23	ЦАО	Мещанский	01-07-169	Баннный пер., д.8	Проседание полов, фундаментов, Разрушаются стены, Перекрытия	4
24	ЦАО	Мещанский	01-07-176	Баннный пер., д.3	Проседание полов, фундаментов, Разрушаются стены, Перекрытия	4
25	СВАО	Бабушкинский	03-08-605	Искры ул., д.9,к.2	Разрушение стен	4
26	ЦАО	Таганский	01-01-0112/027	Гончарный пр., д.8/40	стены и перекрытия требуют ремонта	1
27	ЦАО	Таганский	01-01-0112/060	Гончарная наб., д.3, стр.5	стены требуют ремонта	1
28	ЦАО	Замоскворечье	01-02-0124/070	Вишняковский пер., д.27	потолочные перекрытия требуют ремонта	1
29	ЦАО	Замоскворечье	01-02-0124/031	Климентовский пер., д.6	помещение в аварийном состоянии	1
30	ЦАО	Замоскворечье	01-02-0124/074	Пятницкая ул., д.53/18, стр.1	потолочные перекрытия требуют ремонта	1
31	ЦАО	Замоскворечье	01-02-0112/003	Космодамианская наб., д.28, стр.8	помещение в аварийном состоянии	1
32	ЦАО	Замоскворечье	01-02-0103/044	Садовническая ул., д.18	помещение в аварийном состоянии	1
33	ЦАО	Якиманка	01-08-0119/046	Кадашёвский туп., д.6/9, стр.1	помещение в аварийном состоянии	1
34	ЦАО	Хамовники	01-03-0720/036	Смоленский бкльвар д. 6/8	Нарушена гидроизоляция плит перекрытия. Разрушение лестничных маршей	1
35	ЦАО	Хамовники	20-07-0707/103	Комсомольский пр-т д. 41	разрушение лестничных маршей, отсутствие вентиляции	1
36	ЦАО	Хамовники	01-03-0701/005	Смоленская ул. д. 3	Нарушена гидроизоляция плит перекрытия	1
37	ЦАО	Хамовники	01-03-0719/039	ул. Плющиха д. 33	Нарушена гидроизоляция плит перекрытия,и сте полов	1
38	ЦАО	Хамовники	01-03-0714/057	ул. Доватора, д. 11, корп. 2	Нарушена гидроизоляция плит перекрытия	1
39	ЦАО	Хамовники	20-07-0707/012	Большой Левшинский д. 8/1, стр. 2	отслоение штукатурного слоя потолочного перекрытия, стен, разрушение стяжки пола, разрушение лестничных маршей	1
40	ЦАО	Красносельский	01-09-0121/190	Милютинский пер., д.20/2, стр.1	лестница в аварийном состоянии, отсутствуют перила, разбиты ступени.	1

№пп	АО	МО	Абонент	Адрес	Аварийные конструкции	Филиал ПАО "МОЭК"
41	ЦАО	Мещанский	01-07-0121/109	Варсонофьевский пер., д.4, стр.1	лестница в аварийном состоянии, обрушение штукатурного слоя стен, обрушение штукатурного слоя перекрытия, нарушение целостности конструкций перекрытия.	1
42	ЦАО	Мещанский	01-07-0121/140	Малый Кисельный пер., д.6, стр.1	разрушение перекрытий	1
43	ЦАО	Мещанский	01-07-0121/141	Рождественский бульв., д.10/7, стр.2	разрушение цементной стяжки пола до грунта, обрушение штукатурного слоя стен, обрушение штукатурного слоя перекрытия.	1
44	ЦАО	Мещанский	01-07-0121/150	Рождественский бульв., д.22/23, стр.1	разрушение цементной стяжки пола до грунта, обрушение штукатурного слоя стен, обрушение штукатурного слоя перекрытия.	1
45	ЦАО	Тверской	01-04-0717/154	Садовая-Триумфальная ул., д.12/14, стр.1	Осыпается штукатурка стен и перекрытия	1
46	ЦАО	Тверской	01-04-0117/130	Дегтярный пер., д.10, стр.3	Осыпается штукатурка стен и перекрытия, сгнившая металлическая лестница	1
47	ЦАО	Тверской	01-04-0717/010	Старопименовский пер., д.4, стр.2	разрушение лестничных маршей, частично отсутствуют ступени	1
48	ЦАО	Тверской	01-04-0117/094	ул. Большая Дмитровка, д.7/5, стр.3	аварийное помещение	1
49	ЦАО	Тверской	01-04-0117/040	Тверская ул., д.8, корп.2	разрушение лестничных ступеней	1
50	ЦАО	Тверской	01-04-0128/031	Большой Каретный пер., д.17, стр.1	сгнили двутавры	1
51	ЦАО	Басманный	20-01-0121/032	ул. Покровка, д.7/9-11, корп.1	Протекает люк в потолке	1
52	ЦАО	Басманный	20-01-0121/085	Архангельский пер., д.7, стр.1	Требуется косметический ремонт	1
53	ЦАО	Басманный	20-01-0121/061	ул. Покровка, д.11	Требуется косметический ремонт и восстановление освещения	1
54	ЦАО	Басманный	20-01-0121/099	ул. Маросейка, д.7/8, стр.1	Требуется косметический ремонт	1
55	ЦАО	Басманный	20-01-0103/134	Лубянский пр., д.17	Требуется косметический ремонт	1
56	ЦАО	Басманный	20-01-0121/131	Покровский бульв., д.6/20, стр.2	Требуется косметический ремонт	1
57	ЦАО	Басманный	20-01-0122/071	Подсосенский пер., д.8, стр.2	Требуется косметический ремонт	1
58	ЦАО	Басманный	20-01-0122/119	ул. Земляной Вал, д.21/2, стр.1	Требуется косметический ремонт	1
59	ЦАО	Басманный	20-01-0122/003	Садовая-Черногрязская ул., д.13/3, стр.1	Требуется косметический ремонт	1
60	ЦАО	Басманный	20-01-0121/052	Чистопрудный бульв., д.12, стр.6	Требуется косметический ремонт	1
61	ЦАО	Басманный	20-01-0122/058	ул. Покровка, д.44	Требуется косметический ремонт	1
62	ЦАО	Пресненский	01-05-0737/060	Глубокий пер., д.1/2	Требуется увеличение диаметра вент.вытяжки в ЦТП.	1

№пп	АО	МО	Абонент	Адрес	Аварийные конструкции	Филиал ПАО "МОЭК"
63	ЦАО	Пресненский	20-07-0728/006	Конюшковская ул., д.26	Разрушение ступеней при входе в ИТП	1
64	ЦАО	Пресненский	01-05-0737/035	Ходынская ул., д.10, стр.1	Осыпается штукатурка стен и перекрытия в помещении насосной и ЦТП.	1
65	ЦАО	Пресненский	01-05-0737/013	Большой Тишинский пер., д.26, кор.15-16	Осыпается штукатурка стен и перекрытия в помещении ЦТП. Ремонт цементной стяжки пола.	1
66	ЦАО	Пресненский	01-05-0737/006	ул. Красина, д.24-28	Не заделаны проходы трубопроводов через стены в ЦТП и насосной. Ремонт штукатурки стен с покраской.	1
67	ЦАО	Пресненский	01-05-0739/008	Никитский бульв., д.15/16	Осыпается штукатурка стен в помещении ЦТП. Мусор в подвале при входе в ЦТП.	1
68	ЦАО	Пресненский	01-05-0102/012	Брюсов пер., д.7	Осыпается штукатурка стен в помещении ЦТП. Устройство перил при спуске в ИТП.	1
69	ЦАО	Пресненский	01-05-0737/131	М.Грузинская ул., д.3-9	Осыпается штукатурка стен и перекрытия в помещении ЦТП и насосной	1
70	ЦАО	Пресненский	01-05-0737/133	ул. Красная Пресня, д.9	Осыпается штукатурка стен и перекрытия в помещении ЦТП.	1
71	ЦАО	Пресненский	01-05-0737/276	ул. Заморенова, д.18	Осыпается штукатурка стен и перекрытия в помещении ЦТП.	1
72	ЦАО	Пресненский	01-05-0737/348	Большая Грузинская ул., д.42	Осыпается штукатурка стен и перекрытия в помещении насосной	1
73	ЦАО	Пресненский	01-05-0737/330	Столярный пер., д.18	Осыпается штукатурка стен и перекрытия в помещении ЦТП и насосной. Демонтаж неиспользуемого трубопровода.	1
74	ЦАО	Пресненский	01-05-0717/062	Спиридоньевский пер., д.12/9	Отсутствует вентиляция в помещении ТП, заложено окно в приямок.	1
75	ЦАО	Пресненский	01-05-0737/045	Пресненский пер., д.6	Осыпается штукатурка стен и перекрытия в насосной (ул.Красная Пресня, д.11). Разрушение бетонной стяжки пола.	1

№пп	АО	МО	Абонент	Адрес	Аварийные конструкции	Филиал ПАО "МОЭК"
76	ЦАО	Арбат	01-06-0729/008	Малый Каковинский пер., д.1/8, стр.2	Разрушение бетонной стяжки пола, Осыпается штукатурка стен и перекрытия в помещении ЦТП Течь потолочных плит	1
77	ЦАО	Арбат	01-06-0729/009	Малый Каковинский пер., д.1/8, стр.1	Разрушение бетонной стяжки пола, Осыпается штукатурка стен и перекрытия в помещении ЦТП Течь потолочных плит	1
78	ЦАО	Арбат	01-06-0729/018	Карманицкий пер., д.5	Разрушение бетонной стяжки пола, Осыпается штукатурка стен и перекрытия в помещении ЦТП Течь потолочных плит	1
79	ЦАО	Арбат	01-06-0729/030	ул. Арбат, д.38/1, стр.2	Осыпается штукатурка	1
80	ЦАО	Арбат	01-06-0701/007	Шубинский пер., д.7	Разрушение лестничного марша при входе в подвал, Разрушение бетонной стяжки пола, Осыпается штукатурка стен	1
81	ЦАО	Арбат	01-06-0728/063	Панфиловский пер., д.5	Осыпается штукатурка стен и перекрытия в помещении ЦТП	1
82	ЦАО	Арбат	01-06-0728/084	2-й Николощеповский пер., д.4	требуется косметический ремонт	1
83	ЦАО	Арбат	01-06-0728/171	Панфиловский пер., д.1/16, стр.2	Осыпается штукатурка	1
84	ЦАО	Арбат	01-06-0701/009	Смоленская наб., д.2	Разрушение бетонной стяжки пола, Осыпается штукатурка стен и перекрытия в помещении ЦТП Течь потолочных плит	1
85	ЦАО	Арбат	01-06-0701/045	Смоленская ул., д.6	Разрушение бетонной стяжки пола, Осыпается штукатурка стен и перекрытия в помещении ЦТП Течь потолочных плит	1
86	ЦАО	Арбат	01-06-0701/050	Смоленская ул., д.10	Разрушение бетонной стяжки пола, Осыпается штукатурка стен и перекрытия в помещении ЦТП Течь потолочных плит	1
87	ЦАО	Арбат	01-06-0728/090	1-й Смоленский пер., д.22/10	Разрушение бетонной стяжки пола, Осыпается штукатурка стен и перекрытия в помещении ЦТП Течь потолочных плит	1
88	ЗАО	Раменки	08-01-0727/019	Ломоносовский просп. д. 34	Требуется косметический ремонт (стены)	1

№пп	АО	МО	Абонент	Адрес	Аварийные конструкции	Филиал ПАО "МОЭК"
89	ЗАО	Раменки	08-01-0727/016	ул. Дружбы, д.2/19	Требуется косметический ремонт (стены)	1
90	ЗАО	Дорогомилово	08-02-0733/002	Большая Дорогомиловская ул., д.4	Осыпается штукатурка стен и перекрытия в помещении ЦТП	1
91	ЗАО	Дорогомилово	08-02-0732/032	ул. 1812 Года, д.10, корп.2	Осыпается штукатурка	1
92	ЗАО	Дорогомилово	08-02-0702/061	Кутузовский просп., д.33	Разрушены ступени при входе в ТП	1
93	ЗАО	Дорогомилово	08-02-0702/028	Студенческая ул. д. 42	Отсутствуют поручни при спуске в ТП	1
94	ЗАО	Дорогомилово	08-02-0702/027	Кутузовский просп., д.35	Отсутствуют поручни при спуске в ТП	1
95	ЗАО	Дорогомилово	08-02-0702/066	Киевская ул. д. 22	Течь с потолка при входе в ТП	1
96	ЗАО	Дорогомилово	08-02-0702/009	Кутузовский просп., д.25	Течь с потолка при входе в ТП	1
97	ЗАО	Дорогомилово	08-02-0732/014	ул. 1812 Года, д.7	требуется косметический ремонт (пол, стены, перекрытия, лестничный марш)	1
98	ЗАО	Дорогомилово	08-02-0732/045	пл. Победы, д.1, корп.А	Осыпается штукатурка стен и перекрытия.	1
99	ЦАО	Пресненский	20-07-0728/244	Малая Никитская ул., д. 8/1	аварийный подход к помещению тп	1
100	ЦАО	Пресненский	20-07-0728/243	Малая Никитская ул. д. 4, стр. 1	аварийный подход к помещению тп	1
101	ЦАО	Мещанский	01-07-0121/166	Большая Лубянка ул., д. 13/16, стр. 1	помещение в аварийном состоянии	1
102	ЦАО	Арбат	01-06-0730/019	Трубниковский пер., д. 24, стр. 1	помещение в аварийном состоянии	1
103	ЦАО	Хамовники	20-07-0723/049	ул. Остоженка, д. 8, стр. 2	помещение в аварийном состоянии	1
104	ЗАО	Раменки	08-01-1017/054	Мосфильмовская ул., д.4А	плиты перекрытия , вентиляционная вытяжку	8
105	ЗАО	Раменки	08-01-1017/031	Мосфильмовская ул., д.6Г	плиты перекрытия	8
106	ЗАО	Раменки	08-01-1017/029	ул. Пырьева, д.4, корп.3	плиты перекрытия, стены	8
107	ЮЗАО	Ломоносовский	07-04-1016/066	ул. Крупской, д.14, корп.2	Сыплющаяся штукатурка связи с подтапливанием	8
108	ЮЗАО	Ломоносовский	07-04-1016/127	ул. Строителей, д.11, корп.1	Сыплющаяся штукатурка связи с подтапливанием	8
109	ЮЗАО	Ломоносовский	07-04-1016/129	ул. Строителей, д.7, корп.1	Сыплющаяся штукатурка связи с подтапливанием	8
110	ЮЗАО	Ломоносовский	07-04-1016/073	просп. Вернадского, д.15	Сыплющаяся штукатурка связи с подтапливанием	8
111	ЮЗАО	Ломоносовский	07-04-1016/062	просп. Вернадского, д.13	Сыплющаяся штукатурка связи с подтапливанием	8
112	ЮЗАО	Гагаринский	07-04-1014/020	ул. Строителей, д.4, корп.4	Сыплющаяся штукатурка связи с подтапливанием	8

№пп	АО	МО	Абонент	Адрес	Аварийные конструкции	Филиал ПАО "МОЭК"
113	ЮЗАО	Обручевский	07-01-1006/066	ул. Обручева, д.6	Сыплющаяся штукатурка связи с подтапливанием	8
114	ЗАО	Кунцево	08-03-049	ул. Кунцевская д.43/7	Потолочные перекрытия, лестничный марш, стены	8
115	ЗАО	Филёвский парк	08-05-036	ул. Барклая д.5 стр.6	Потолочные перекрытия, стены	8
116	ЗАО	Фили Давыдково	08-02-1012/005	ул.Ватутина д.18	Аварийные конструкции	8
117	ЮВАО	Выхино-Жулебино	05-08-0207/007	Ферганский проезд д.11 к.1	Лестница в приямок	5
118	ЮВАО	Рязанский	05-02-0204/038	1-я Новокузьминская ул.д.15/5	Разрушение ступеней	5
119	СВАО	Бутырский	03-01-0921/022	Милашенкова ул., д.14	Разрушение стен, трещины	3
120	СВАО	Бутырский	03-01-301	Огородный пр-д, д.19	Нарушен побелочный слой потолка	3
121	ЦАО	Тверской	01-04-0926/074	Новослободская ул. д. 62 корп. 16	Разрушение лестницы, нарушен покрасочный слой стен, неисправно освещение	3
122	ЦАО	Тверской	01-04-0926/076	ул. Палиха д.10 стр.5	Разрушение лестницы, нарушен покрасочный слой стен, разрушение козырька над входом в подвал	3
123	ЦАО	Тверской	01-04-0926/084	Новослободская ул. д. 14/19 стр.1	Разрушение лестницы, нарушен покрасочный слой стен, самовольное размещение колон затрудняющее доступ к оборудованию ПАО «МОЭК»	3
124	ЦАО	Тверской	01-04-0926/057	Селезневская ул. д.13 стр.3	Разрушение лестницы, нарушен покрасочный слой стен, разрушение козырька над входом в подвал	3
125	ЦАО	Тверской	01-04-0926/037	Краснопролетарская ул. д.6А стр.1	Разрушение лестницы, нарушен покрасочный слой стен	3
126	ЦАО	Тверской	01-04-0926/048-01	2-й Щемиловский пер. д.4 стр.5	Разрушение лестницы, нарушен покрасочный слой стен, разрушение козырька над входом в подвал, замена двери (металлическая дверь перекошена, трудно закрывается)	3
127	ЮЗАО	Академический	07-03-0807/018	Большая Черёмушкинская ул., д.36, корп.3	Перекрытия	7
128	ЮЗАО	Академический	07-03-0807/019	ул. Кржижановского, д.25	Перекрытия, разрушаются стены	7
129	ЮЗАО	Академический	20-08-0807/107	ул. Дмитрия Ульянова, д.23, корп.1	Перекрытия, разрушаются стены	7
130	ЮЗАО	Академический	20-08-0807/108	ул. Дмитрия Ульянова, д.23, корп.2	Перекрытия, разрушаются стены	7
131	ЮЗАО	Академический	20-08-0807/104	ул. Гримау, д.9, корп.2	Разрушаются стены	7
132	ЮЗАО	Академический	07-03-0802/051	ул. Кржижановского, д.8, корп.1	Перекрытия	7
133	ЮЗАО	Академический	07-03-0802/059	ул. Кржижановского, д.4, корп.2	Перекрытия, разрушаются стены	7

№пп	АО	МО	Абонент	Адрес	Аварийные конструкции	Филиал ПАО "МОЭК"
134	ЮЗАО	Академический	07-03-0802/017	ул. Кржижановского, д.4, корп.1	Проседание полов, фундаментов	7
135	ЮЗАО	Академический	07-03-0802/137	ул. Ивана Бабушкина, д.4, корп.1	Разрушаются стены	7
136	ЮЗАО	Котловка	20-08-0812/087	Нагорный бульв., д.3	Перекрытия, разрушаются стены	7
137	ЮЗАО	Академический	07-03-0810/057	Профсоюзная ул., д.13/12	Проседание полов, фундаментов, Разрушены лестничные марши	7
138	ЮЗАО	Академический	07-03-0810/056	Профсоюзная ул., д.15	Перекрытия	7
139	ЮЗАО	Академический	20-08-0801/072	ул. Ферсмана, д.3, корп.1	Перекрытия, разрушаются стены	7
140	ЮЗАО	Академический	20-08-0801/066	ул. Ферсмана, д.1, корп.2	Перекрытия, разрушаются стены	7
141	ЮЗАО	Академический	20-08-0801/092	ул. Вавилова, д.55/7	Перекрытия, разрушаются стены	7
142	ЮЗАО	Академический	20-08-0801/082	ул. Вавилова, д.53, корп.3	Перекрытия, разрушаются стены	7
143	ЮЗАО	Академический	20-08-0807/051	Большая Черёмушкинская ул., д.19, корп.2	Проседание полов, фундаментов, разрушаются стены, перекрытия	7
144	ЮЗАО	Академический	07-03-0807/044	ул. Винокурова, д.22, корп.2	Проседание полов, фундаментов, разрушаются стены, перекрытия	7
145	ЮЗАО	Зюзино	07-08-025	Азовская ул., д.12, корп.1	Перекрытия, разрушаются стены, разрушены лестничные марши	7
146	ЮЗАО	Зюзино	07-08-026	Азовская ул., д.12, корп.2	Перекрытия, разрушаются стены, разрушены лестничные марши	7
147	ЮЗАО	Зюзино	07-08-028	Одесская ул., д.15	Перекрытия, разрушаются стены, разрушены лестничные марши	7
148	ЮЗАО	Зюзино	07-08-034	Нахимовский просп., д.9, корп.1	Перекрытия, разрушаются стены, проседание полов, фундаментов, разрушены лестничные марши	7
149	ЮЗАО	Зюзино	07-09-042	Чонгарский бульв., д.28	Перекрытия, разрушаются стены	7
150	ЮЗАО	Зюзино	07-09-044	Малая Юшуньская ул., д.8, корп.2	Перекрытия, разрушаются стены, проседание полов, фундаментов, разрушены лестничные марши	7
151	ЮЗАО	Зюзино	07-09-045	Одесская ул., д.25	Перекрытия, разрушаются стены, проседание полов, фундаментов, разрушены лестничные марши	7
152	ЮЗАО	Зюзино	07-09-058	Балаклавский просп., д.24, корп.1	Перекрытия, разрушаются стены	7
153	ЮЗАО	Зюзино	07-09-059	Балаклавский просп., д.20, корп.1	Перекрытия, разрушаются стены	7
154	ЮЗАО	Нагорный	07-08-001	Криворожская ул., д.5	Перекрытия, разрушаются стены	7
155	ЮЗАО	Нагорный	07-08-015	Варшавское шоссе, д.70, корп.1	Перекрытия, разрушаются стены	7
156	ЮЗАО	Нагорный	07-09-036	Болотниковская ул., д.1, корп.4	Перекрытия, разрушаются стены, разрушены лестничные марши	7
157	ЮЗАО	Нагорный	07-09-040	Чонгарский бульв., д.4, корп.1	Перекрытия, разрушаются стены, разрушены лестничные марши	7



№пп	АО	МО	Абонент	Адрес	Аварийные конструкции	Филиал ПАО "МОЭК"
158	ЮЗАО	Нагорный	07-09-046	Варшавское шоссе, д.84	Перекрытия, разрушаются стены, проседание полов, фундаментов	7
159	ЮЗАО	Нагорный	07-09-050	Симферопольский бульв., д.37, корп.2	Перекрытия, разрушаются стены, проседание полов, фундаментов	7
160	ЮЗАО	Нагорный	07-09-054	Артековская ул., д.7, корп.2	Перекрытия, разрушаются стены	7
161	ЮЗАО	Нагорный	07-09-055	Артековская ул., д.7, корп.5	Перекрытия, разрушаются стены, проседание полов, фундаментов, разрушены лестничные марши	7
162	ЮАО	Донской	06-03-0816/021	Севастопольский просп., д.5, корп.1	Перекрытия, разрушаются стены	7
163	ЦАО	Якиманка	01-08-0818/012	2-й Спасоналивковский пер., д.16	Перекрытия, разрушаются стены	7
164	ЦАО	Якиманка	01-08-0818/023	Большая Полянка ул., д.28, корп.2	Перекрытия, разрушаются стены	7
165	ЦАО	Якиманка	01-08-0818/023	Большая Полянка ул., д.28, корп.1	Перекрытия, разрушаются стены	7
166	ЦАО	Якиманка	01-08-0818/027	2-й Хвостов пер., д.12	Перекрытия, разрушены лестничные марши	7
167	ЦАО	Якиманка	01-08-0814/022	Мытная ул., д.24	Перекрытия, разрушены лестничные марши	7
168	ЦАО	Якиманка	01-08-0818/045	Большая Полянка ул., д.33/41 стр.2	Перекрытия, разрушены лестничные марши	7
169	ЦАО	Замоскворечье	20-08-0815/095	Бахрушина ул., д.10, стр.3	Перекрытия, разрушаются стены	7
170	ЦАО	Замоскворечье	01-02-0815/060	Новокузнецкая ул., д.35-37	Перекрытия, разрушаются стены	7
171	ЦАО	Замоскворечье	20-08-0815/013	5-й Монетчиковский пер., д.16	Перекрытия, разрушаются стены	7
172	ЦАО	Замоскворечье	01-02-0815/030	2-й Монетчиковский пер., д.2/12	Перекрытия, разрушаются стены	7
173	ЦАО	Замоскворечье	01-02-0817/035	Татарская ул., д.14	Перекрытия, разрушаются стены	7
174	ЦАО	Замоскворечье	01-02-0817/048	Татарская ул., д.3, стр.1	Перекрытия, разрушены лестничные марши	7
175	ЮАО	Донской	06-03-0803/046	Шаболовка ул., д.30/12	Перекрытия, разрушаются стены	7
176	ЮЗАО	Гагаринский	07-04-0801/086	Молодёжная ул., д.6	Перекрытия, разрушаются стены	7
177	ЮЗАО	Гагаринский	07-04-0801/096	Молодёжная ул., д.4	Перекрытия, разрушаются стены	7
178	ЮЗАО	Гагаринский	07-04-0801/069	Молодёжная ул., д.5	Перекрытия, разрушаются стены	7
179	СЗАО	Митино	09-08-038	Генерала Белобородова д.27	потолок	9
180	СЗАО	Митино	09-08-005	3-й митинский 1 стр.2	потолок	9
181	СЗАО	Южное Тушино	09-05-018	проезд Досфлота, д. 8 корп.2	восстановление плиточного покрытия пола, заделка стен.	9
182	СЗАО	Покровское-Стрешнево	09-04-016	улица Тушинская, д.2	восстановление плиточного покрытия пола, ремонт стен, потолка.	9
183	САО	Беговой	02-05-0303/005	ул. Правды, д.4	ИТП, насосная (обрушение штукатурного слоя потолка)	9

№пп	АО	МО	Абонент	Адрес	Аварийные конструкции	Филиал ПАО "МОЭК"
184	САО	Беговой	02-05-0303/015	Ленинградский просп., д.14, корп.4	Насосная (коррозия балок перекрытия потолка)	9
185	САО	Беговой	02-05-0303/016	Ленинградский просп., д.18	ЦТП (обрушение штукатурного слоя потолка)	9
186	САО	Беговой	02-05-0303/033	Ленинградский просп., д.10	Насосная (обрушение штукатурного слоя потолка)	9
187	САО	Беговой	02-05-0303/013	1-я ул. Ямского Поля, д.24	ЦТП, насосная (обрушение штукатурного слоя потолка)	9
188	ЦАО	Пресненский	01-05-0360/038	ул. Анатолия Живова, д.3	Насосная (обрушение штукатурного слоя потолка)	9
189	ЦАО	Пресненский	01-05-0360/009	Шмитовский пр., д.14	Насосная (обрушение штукатурного слоя потолка)	9
190	ЦАО	Пресненский	01-05-005	Стрельбищенский пер., д.29, стр.1	Насосная (обрушение штукатурного слоя потолка)	9
191	ЦАО	Пресненский	01-05-0360/116	Звенигородское шоссе, д.3А, стр.1	Насосная (обрушение штукатурного слоя потолка)	9
192	ЦАО	Пресненский	01-05-0360/129	Красногвардейский бульв., д.5, корп.2	Насосная (обрушение штукатурного слоя потолка)	9
193	СЗАО	Щукино	09-02-0311/011-01	ул. Авиационная, д.67, корп.1	Разрушаются перекрытия	9
194	СЗАО	Щукино	09-02-0308/005	ул. НовоЩукинская, д.4	Разрушаются перекрытия	9
195	СЗАО	Щукино	09-02-0312/023	ул. Маршала Конева, д.8, корп.1	Разрушаются стены, перекрытия	9
196	СЗАО	Щукино	09-02-0312/013	ул. Маршала Бирюзова, д.20, корп.1	Разрушены лестничные марши	9
197	СЗАО	Строгино	09-03-050	Строгинский бульвар, д.30	Разрушение потолка в машинном отделении.	9
198	ВАО	Соколиная гора	20-04-0422/073	Щербакловская ул., д.50	аварийные помещения	20
199	ЮВАО	Южнопортовый	05-03-0501/027	Шарикоподшипниковская ул. д.36/18	Обрушение потолочной конструкции	20
200	ЦАО	Басманный	20-04-0416/053	Басманный туп., д.10/12	Во время кап. ремонта повреждены кабельные лотки, утрачена вентиляция помещения	20
201	ЦАО	Басманный	20-04-0425/005	Новая Басманная ул., д.37, стр.1	Помещение соседнее с ЦТП в аварийном состоянии, отсутствует освещение, мусор, проживает бомж.	20
202	ЦАО	Басманный	20-04-0425/028	Балакиревский пер., д.23, стр.1	подвальное помещение в неудовлетворительном состоянии, имеются повреждения строительных конструкций	20

№пп	АО	МО	Абонент	Адрес	Аварийные конструкции	Филиал ПАО "МОЭК"
203	ЦАО	Басманный	20-04-0405/061	Чешихинский пр., д.4, стр.1	подвальное помещение в неудовлетворительном состоянии, имеются повреждения строительных конструкций	20
204	ЦАО	Басманный	20-04-0425/064	Спартакoвская пл., д.1/2	подвальное помещение в неудовлетворительном состоянии, имеются повреждения строительных конструкций	20
205	ЦАО	Басманный	20-04-0425/029	Большая Почтовая ул., д.51-53, стр.1	подвальное помещение в неудовлетворительном состоянии, имеются повреждения строительных конструкций	20
206	ЦАО	Басманный	20-04-0419/015	Спартакoвская ул., д.6	подвальное помещение в неудовлетворительном состоянии, имеются повреждения строительных конструкций	20
207	ЮАО	Нагатино-Садовники	06-06-0532/012	ул.Нагатинская дом.29 корп.3	аварийные помещения	20
208	ЮАО	Нагатино-Садовники	06-06-0532/018	ул.Садовники дом.7	аварийные помещения	20
209	ЮАО	Нагатино-Садовники	06-06-0532/017	ул.Нагатинская дом.26	аварийные помещения	20
210	ЮАО	Нагатино-Садовники	06-06-0532/016	ул.Нагатинская дом.27	аварийные помещения	20
211	ЮАО	Нагатино-Садовники	06-06-0532/030	ул.Высокая дом.1	аварийные помещения	20
212	ЮАО	Нагатино-Садовники	06-06-0532/041	ул.Нагатинская дом.30	аварийные помещения	20
213	ЦАО	КП "МЭД"	20-05-0516/028	ул. Арбатецкая д. 2 стр. 1	аварийные помещения	20
214	ЦАО	Таганский	01-01-0533/021	Таганская ул., д.24, стр.4	Отшелушивание лакокрасочного покрытия потолка,стен, разрушение напольного покрытия в помещении ЦТП.	20
215	ЦАО	Таганский	01-01-0518/097	Большая Андрoньевская ул., д.11/13	Отшелушивание лакокрасочного покрытия потолка,стен, разрушение напольного покрытия в помещении ЦТП.	20
216	ЦАО	Таганский	01-01-0518/035	Малый Рогожский пер., д.13, стр.1	Отшелушивание лакокрасочного покрытия потолка,стен, разрушение напольного покрытия в помещении ЦТП.	20