

Перечень тепловых пунктов с неисправной автоматикой подпитки системы отопления по причине нарушений в работе оборудования расширительных баков, находящихся в эксплуатации жилищных организаций

№пп	АО	МР	Абонент	Адрес	Причина неисправности автоматики (Отсутствие расширительного бака, Неисправен РБ, Обрыв линии связи ЦТП-РБ, Не проложена линия связи ЦТП-РБ, Не исправен датчик уровня РБ, Отсутствует датчик уровня РБ)	Филиал ПАО "МОЭК"
1	ЮВАО	Лефортово	05-05-0518/104	Волочаевская ул., д.13	Течь расширительного бака	20
2	ЮВАО	Лефортово	05-05-0518/014	Таможенный проезд, д.12	Нет связи с расширительным баком	20
3	ЮВАО	Лефортово	05-05-0406/016	Волочаевская ул., д.14, корп.2	Течь расширительного бака	20
4	ЮВАО	Лефортово	05-05-0401/056	Душинская ул., д.10	Не работает расширительный бак	20
5	ЮВАО	Лефортово	05-05-0420/019	Солдатский пер., д.8	Течь расширительного бака	20
6	ЮВАО	Лефортово	05-05-0420/025	Боровая ул., д.12, стр.2	обрыв линии связи ЦТП - РБ	20
7	ЦАО	Басманный	20-04-0405/003	Аптекарский пер., д.4	Обрыв линии связи ЦТП-РБ, Не проложена линия связи ЦТП-РБ, Не исправен датчик уровня РБ, Отсутствует датчик уровня РБ	20
8	ЦАО	Таганский	01-01-0535/023	Новоспасский пер., д.11	Не исправен датчик уровня РБ	20
9	ЦАО	Таганский	01-01-0518/042	Талалихина ул., д.3	Неисправен РБ	20
10	ЦАО	Таганский	01-01-0518/083	М.Калитниковская ул., д.1	Обрыв линии связи ЦТП-РБ	20
11	ЦАО	Таганский	01-01-0518/105	Б.Калитниковская ул., д.12	Обрыв линии связи ЦТП-РБ, не исправен прибор БКУ.	20
12	ЦАО	Таганский	01-01-0518/090	Ковров пер., д.20	Неисправен РБ	20
13	ЦАО	Таганский	01-01-0503/012	Нижегородская ул., д.25	Неисправен РБ	20
14	ЦАО	Таганский	01-01-0518/094	Рабочая ул., д.13	Обрыв линии связи ЦТП-Р	20
15	ЦАО	Таганский	01-01-0518/024	Новорогожская ул., д.9	Обрыв линии связи ЦТП-Р	20
16	ЦАО	Арбат	01-06-0730/002	Новинский бульв., д.16, стр.2	обрыв линии связи ЦТП - РБ, не исправен датчик уровня РБ, отсутствует датчик уровня РБ, неисправен РБ	1
17	ЦАО	Арбат	01-06-0739/027	Хлебный пер., д.9	обрыв линии связи ЦТП - РБ, не исправен датчик уровня РБ, отсутствует датчик уровня РБ, неисправен РБ	1
18	ЦАО	Басманный	01-10-0103/023	Большой Спасоглинищевский пер., д.9/1, стр.17	неисправен РБ, обрыв линии связи, не исправен датчик уровня РБ	1
19	ЦАО	Тверской	01-04-0737/040	1-я Тверская-Ямская ул., д.7	обрыв линии связи ЦТП-РБ	1
20	ЦАО	Тверской	01-04-0737/235	1-я Брестская ул. д. 44	неисправен РБ	1
21	ЦАО	Хамовники	01-03-0720/036	Смоленский бульв., д.6-8	неисправлен РПБ; обрыв линии связи ЦТП - РБ	1
22	ЗАО	Дорогомилово	08-02-0732/073	Кутузовский просп. Д. 4/2	не исправен датчик уровня РБ	1
23	ЮАО	Братеево	06-02-1121/018	ул. Борисовские Пруды, д.48, корп.1А	не работает автоматика РБ	6

24	ЮЗАО	Ясенево	07-05-1108/092	Рокотова ул., д.7, к.2, стр.1	Необходима замена мембранных расширительных баков (порваны мембраны)	6
25	ЮАО	Чертаново Северное	06-09-081	Сумской пр-д, д.12, к.2, стр.3	не исправен РБ, обрыв линии связи ЦТП - РБ.	6
26	ЮАО	Чертаново Северное	06-09-084	Сумской пр-д, д.2, к.1, стр.4	не исправен РБ	6
27	ЮАО	Чертаново Северное	06-09-004	Чертановская ул., д.3, к.3, стр.2	отсутствие расширительного бака, нет линии связи	6
28	ЮАО	Чертаново Северное	06-09-070	Кировоградская ул., д.4, к.1, стр.5	не исправен РБ	6
29	ЮАО	Чертаново Южное	06-08-042	Чертановская ул., д.60, к.1, стр.2	не исправен РБ, линия связи	6
30	ЮАО	Чертаново Южное	06-08-116	Академика Янгеля ул., д.14, к.2, стр.2	не исправен РБ, линия связи	6
31	ЮАО	Чертаново Южное	06-08-128	Чертановская ул., д.66, к.5.	не исправен РБ, линия связи	6
32	ЮАО	Донской	06-03-0816/008	Загородное шоссе, д.9, корп.1, стр.2	неисправен РБ (повреждение)	7
33	ЮАО	Донской	06-03-0816/010	Загородное шоссе, д.7, корп.4, стр.2	повреждение на труб-де сообщения РБ	7
34	ВАО	Богородское	04-01-0611/018	Краснобогатырская ул., д.11	не исправен РБ	4
35	ВАО	Богородское	04-01-0611/026	3-я Богатырская ул., д.3	не исправен РБ	4
36	ВАО	Гольяново	04-06-0601/078	Алтайская ул., д.33/7, стр.1	не исправен датчик уровня РБ	4
37	ВАО	Гольяново	04-06-0615/004	Алтайская ул., д.4, стр.2	не исправен датчик уровня РБ	4
38	ВАО	Сокольники	04-02-0608/057	Большой Матросский пер., д.1	не исправен РБ	4
39	СВАО	Свиблово	03-06-0620/059	Вересковая ул., д.9, стр.2	не исправен РБ, обрыв линии связи ЦТП - РБ.	4
40	СВАО	Свиблово	03-06-0620/060	ул. Амундсена, д.17, корп.2, стр.2	не исправен РБ, обрыв линии связи ЦТП - РБ.	4
41	ЦАО	Красносельский	01-09-0613/007	Леснорядский пер., д.10, стр.3	не исправен РБ	4
42	ЦАО	Красносельский	01-09-0613/024	Русаконская ул., д.10, стр.4	не исправен РБ	4
43	ЦАО	Мещанский	01-07-036	просп. Мира, д.74, стр.3	не исправен РБ	4
44	СЗАО	Митино	09-08-037	ул. Генерала Белобородова, д.19	обрыв линии связи ЦТП-РБ	9
45	СВАО	Бутырский	03-01-0921/024	Руставели ул., д.3к.5	Перелив бака при неисправности датчиков уровня	3
46	САО	Бескудниковский	02-07-0902/025	Селигерская ул. д. 8/2 стр.1	Неисправна линия связи	3
47	САО	Бескудниковский	02-07-0902/030	Селигерская ул. д.22 стр.1	Течь бака, неисправен дренаж	3
48	САО	Бескудниковский	02-07-0902/055	Дубнинская ул., д.53, к.2, стр.2	Требуется перетяжка линии связи, работает по одному уровню (нижний).	3