

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы

_____ А.А. Соловьев
_____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель управляющего директора - главный инженер ПАО "Мосэнерго"

_____ С.Н. Ленёв
_____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

_____ Ч.И. Бирюков
_____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель управляющего директора - главный инженер ПАО "МОЭК"

_____ Р.В. Коровин
_____ 2020 г.

Температурный график
работы магистральных тепловых сетей ПАО "МОЭК", подключённых к
ТЭЦ ПАО "Мосэнерго" на отопительный сезон 2020/2021 гг.

Ср. суд. Т нар. воз.	ГЭС-1		ТЭЦ - 8, 9, 11, 12, РТС Кр. Пр., ТЭС Межд.		ТЭЦ-22, 16, 23, 20, 21, 25, 26, 27	
	T1	T2	T1	T2	T1	T2
8	75	45	75	44	77	43
7	75	45	75	44	77	43
6	75	45	75	44	77	43
5	75	45	75	44	77	43
4	75	45	75	44	77	43
3	76	45	76	44	79	43
2	79	45	79	44	81	44
1	82	46	82	45	84	45
0	85	47	85	46	87	46
-1	87	48	87	47	89	47
-2	90	49	90	48	92	48
-3	93	50	93	49	94	49
-4	95	51	95	50	97	50
-5	98	52	98	51	100	51
-6	101	53	101	52	102	52
-7	103	54	103	53	105	53
-8	106	55	106	54	107	54
-9	109	56	109	55	110	55
-10	111	57	111	56	112	56
-11	114	58	114	57	115	57
-12	117	59	117	58	118	58
-13	119	60	119	59	120	59
-14	122	61	122	60	123	60
-15	124	62	124	61	125	61
-16	127	63	127	62	128	62
-17	130	64	130	63	130	63
-18	130	63	130	62	130	62
-19	130	62	130	61	130	61
-20	130	61	130	60	130	60
-21	130	60	130	59	130	59
-22	130	59	130	58	130	58
-23	130	58	130	57	130	57
-24	130	57	130	56	130	56
-25	130	56	130	55	130	55

Примечания:

1. Температура воды в магистральной тепловой сети ограничивается срезкой при температуре наружного воздуха ниже -17°C.
2. При температуре наружного воздуха ниже -17°C, температуру сетевой воды держать по особому указанию диспетчера ЦДУ ПАО "МОЭК".
3. Согласно актуализированной версии СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" СП 131.13330.2012 расчетная температура наружного воздуха для г. Москвы принята $T_{расч} = -25^\circ\text{C}$.

Руководитель ЦДУ ПАО "МОЭК"

_____ В.Ф. Маслов

Заместитель Руководителя ЦДУ -
главный диспетчер ПАО "МОЭК"

_____ В.В. Гергерт

СОГЛАСОВАНО
Руководитель ДИКХ г.Москвы

_____ А.А. Соловьев
_____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель управляющего директора -
главный инженер ПАО "Мосэнерго"

_____ С.Н. Ленёв
_____ 31.08. 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства
_____ П.П. Бирюков
_____ 09.09. 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель управляющего директора -
главный инженер ПАО "МОЭК"

_____ Р.В. Коровин
_____ 01.09. 2020 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

работы магистральных тепловых сетей ПАО "МОЭК", подключённых к РТС, КТС, МК и АИТ
ПАО "МОЭК", ПАО "Мосэнерго" и сторонних организаций, на отопительный сезон 2020/2021 гг.

Температура наружного воздуха, °С	Температура воды в трубопроводах тепловой сети, °С								Температура воды в подающем трубопроводе после отопительного подогревателя / в системе отопления, °С				Температура воды в обратном трубопроводе систем отопления и вентиляции, °С	Температура воды в обратном трубопроводе после отопительного водо- подогревателя, °С
	150-70				130-70 ⁶		120-70 ⁷	114-70 ⁸	105-70	95-70 ⁹				
	T1 ⁴	T2 ⁴	повышенный T1 ⁵	повышенный T2 ⁵	T1	T2	T3	T3	T3	T3	T ₄	T ₄		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
8	75	48	77	48	70	45	53	46	44	41	38	42		
7	75	48	77	48	70	45	55	49	46	43	40	43		
6	75	48	77	48	70	45	57	51	48	45	41	45		
5	75	48	77	48	70	45	60	53	50	47	42	46		
4	75	48	77	48	70	45	62	56	52	48	43	47		
3	76	48	79	48	70	45	64	58	54	50	44	48		
2	79	48	81	48	71	46	66	60	56	52	45	49		
1	82	48	84	48	73	47	68	62	58	54	46	50		
0	85	48	87	49	76	48	71	65	60	55	47	51		
-1	87	49	89	50	78	49	73	67	62	57	48	53		
-2	90	50	92	51	80	50	75	69	64	59	49	54		
-3	93	51	94	52	82	51	77	71	66	61	50	55		
-4	95	52	97	53	85	52	79	73	68	62	51	56		
-5	98	53	100	54	87	53	81	75	70	64	52	57		
-6	101	54	102	55	89	54	83	77	71	65	53	58		
-7	103	55	105	56	91	55	85	79	73	67	54	59		
-8	106	56	107	57	93	56	87	81	75	69	55	60		
-9	109	57	110	58	96	57	89	83	77	70	56	61		
-10	111	58	112	59	98	57	91	85	79	72	57	62		
-11	114	59	115	60	100	58	93	88	81	74	58	63		
-12	117	60	118	61	102	59	95	90	82	75	59	64		
-13	119	61	120	62	104	60	97	92	84	77	60	65		
-14	122	62	123	63	107	61	99	94	86	78	61	66		
-15	124	63	125	64	109	62	101	96	88	80	62	67		
-16	127	64	128	65	111	63	103	97	89	81	63	68		
-17	130	65	130	66	113	63	105	99	91	83	64	69		
-18	130	64	130	65	115	64	107	101	93	84	65	70		
-19	130	63	130	64	117	65	109	103	95	86	66	71		
-20	130	62	130	63	119	66	111	105	96	88	67	72		
-21	130	61	130	62	122	67	112	107	98	89	68	73		
-22	130	60	130	61	124	68	114	109	100	91	69	74		
-23	130	59	130	60	126	68	116	111	102	92	70	75		
-24	130	58	130	59	128	69	118	113	103	94	71	76		
-25	130	57	130	58	130	70	120	114	105	95	72	77		

- Примечания:**
1. Температура воды в магистральной тепловой сети ограничивается срезкой при температуре наружного воздуха ниже -17°C.
 2. При температуре наружного воздуха ниже -17°C, температуру сетевой воды держать по особому указанию диспетчера ЦДУ ПАО "МОЭК".
 3. Согласно актуализированной версии СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" СП 131.13330.2012 расчетная температура наружного воздуха для г. Москвы принята T расч. = -25°C.
 4. Все РТС и КТС, кроме указанных в пп. 5-9.
 5. РТС "Южное Бутово".
 6. КТС "Стандартная", КТС-28, КТС-42, КТС "Косино", КТС "Захарьино", КТС "Северная".
 7. КТС-58.
 8. КТС-40, КТС "Мелитопольская".
 9. КТС "Акулово", Мини-ТЭС "Измайлово"

Руководитель ЦДУ ПАО "МОЭК"
Заместитель руководителя ЦДУ -
главный диспетчер ПАО "МОЭК"

В.Ф. Маслов

В.В. Гергерт
